



Acta de Junta de Aclaraciones

Siendo las **13:00 Hrs.** del día **24 de Noviembre de 2022**; en la Sala de Juntas que ocupa la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, en la ciudad de Tepic, Nayarit; se reunieron las personas cuyo nombre y cargo se enlistan y su firma aparece al margen y al calce de la presente, con la finalidad de hacer aclaraciones pertinentes a los documentos a la Convocatoria de Licitación, motivo del concurso **No. 918020999-022-22-LP**, relativo a la obra:

REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO COLOSO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAVARIT.

Aclaración sobre las Bases que se entregan a los Licitantes:

- ◆ Se informa que la página de Compranet ha estado fallando, por lo que se les informa que de llegar a darse el caso, la Comisión continuara con el proceso de licitación en forma convencional hasta que la pagina de Compranet este otra vez en funcionamiento.
- ◆ Se les Notifica a los Licitantes que el procedimiento de licitación es en formato Presencial, por lo que no se admitirá la entrega en forma electrónica o mixta de las propuestas. También se les notifica que de acuerdo al artículo 60 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, no se permitirá el acceso después de la hora señalada para la entrega de las propuestas.
- ◆ Se les informa a los Licitantes que las fechas de los eventos correspondientes a esta Licitación (Presentación de las Propuestas, Fallo, Firma de Contrato, etc.) **NO** tienen cambios, por lo que deberán de sujetarse a lo solicitado en las Bases de Licitación. Así mismo se informa que para todos los eventos, los horarios son en tiempo local, hora del pacífico.
- ◆ A excepción del Catálogo de Conceptos, todos los demás documentos, el licitante podrá presentarlos en formato propio de computadora de acuerdo a los formatos o ejemplo guía; los cuales serán utilizados únicamente como tal, apegándose al cumplimiento de la información solicitada en las Bases de



Licitación. (EL FORMATO DE CATALOGO DE CONCEPTOS NO SE DEBE MODIFICAR, DEBE SER EL QUE ENTREGO LA COMISION, IMPRESO EN TAMAÑO OFICIO). La omisión a este punto será motivo de descalificación.

- ◆ Deberá relacionar todos los equipos y maquinaria que se requieran y estos deben ser los adecuados al tipo de obra.
- ◆ Deberá de anexar las Bases de Licitación, Especificaciones de obra, anexos, modelo de contrato y Términos de Referencia, debidamente firmados de conocimiento..
- ◆ Deberá contemplar como parte de los gastos de Indirectos de obra el suministro y colocación de **3 (Tres)** letreros alusivos a la misma de 2.50 x1.80 M a base de lona impresa rotulada, con patas a base de PTR de 2 x 2 blanco y marco de PTR de 1 ½" para colocarse a 2 M de altura, los rotulados en base a los datos que proporciona la Comisión.

- ◆ Deberá incluir en los gastos de Indirectos el equipo de protección para los trabajadores de acuerdo a las actividades a realizar en base a las Normas de seguridad e higiene.

- ◆ Al licitante que se le adjudique la obra, se le informa que la **AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAVARIT (ASEN)**, en el ámbito de su competencia, solicitará entre otras cosas, la comprobación de los gastos indirectos que considere en su análisis respectivo, por lo que se le notifica para que tome las consideraciones necesarias.

- ◆ Deberá aplicar un tabulador de salarios reales vigentes en la zona que garanticen la suficiencia de trabajadores en la misma, asimismo deberá anexar copia del tabulador de CTM, CROC, etc., en el Documento AE-2.

- ◆ El Proceso Constructivo de la obra deberá considerar el inicio de los trabajos por el Pozo de Visita PV-01, es decir hacia aguas arriba del río mololoa.

- ◆ Se informa que del Catalogo de Conceptos los Precios Unitarios 11, 12, 13, 72, 90, 108, 126 Y156 relativos a la tubería. Se anexa descripción





- ◆ Atendiendo las medidas Sanitarias de prevención de Covid-19, en el tránsito a la nueva normalidad, deberán de considerar en obra las siguientes recomendaciones las cuales son enunciativas más no limitativas:
Contar con gel base alcohol al 70%, o agua y jabón con sistema de drenado.
Reforzar medidas generales en el uso de herramientas y maquinaria compartidas, baños, dispensores de agua y bodegas.
Indicar a sus Trabajadores que quien tenga síntomas relacionados con el Covid-19, no presentarse a laborar.

- ◆ Que en todos los documentos de esta Licitación donde se solicite el nombre del titular de esta comisión, deberán de manifestar el siguiente:
Ing. Fernando Camberos Guerrero, con el cargo de Director General de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado.

La fecha, hora y lugar de la presentación de la propuesta es el indicado en las Bases de Licitación, que es el día **01 de Diciembre de 2022**, a las **13:00Hrs.**, hora local, en la sala de juntas de esta Comisión, en Av. Insurgentes # 1060 Oriente Col. Centro C.P. 63000, en Tepic, Nayarit.

PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES:

EMPRESA: SICNAY, S.A. DE C.V.

¿SOLICITAMOS LOS PLANOS DEL PROYECTO PARA PODER HACER EL ANALISIS PARA PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA :

LOS PLANOS SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DE COMPRANET Y DISPONIBLES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA. EMPRESA : HI-PRO ECOLOGICOS S.A. DE C.V.

LAS PREGUNTAS SE ANEXAN AL ACTA

RESPUESTAS:

PREGUNTA 1.- ES UN FORMATO LIBRE SOLO SE SOLICITA QUE LOS OFICIOS SEAN CON LA LEYENDA "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD"







- PREGUNTA 2.- PUEDE SER COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA CERTIFICADA.
- PREGUNTA 3.- LA CARTA DE LA LINEA DE AFIANZAMIENTO DEBE SER POR UNA AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA.
- PREGUNTA 4.- SE DEBERA APEGAR A LA NORMATIVIDAD APLICABLE POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- PREGUNTA 5.- NO SE PUEDEN TOMAR COMO LOS CARGOS ADICIONALES, LOS CARGO ADICIONALES ESTAN DEFINIDOS POR LA LEY DE DERECHOS EN VIGOR POR EL ARTICULO 191 Y ES EL QUE SE DEBERA APLICAR.
- PREGUNTA 6.- LOS HORARIOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA SERAN PROPUESTOS POR EL LICITANTE DE ACUERDO A SU PROGRAMA DE OBRA.

Se levanta la presente para los fines legales a los que haya lugar el día 24 de Noviembre de 2022, haciendo constar la asistencia de los abajo firmantes.

POR LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVARIT:

 ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO DIRECTOR GENERAL	 ING. JORGE ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ DIRECTOR DE PLANEACION
 ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ JEFE DPTO. DE COORDINACION Y VINC. ADMINISTRATIVA	 ING. GERARDO LEYVA ALVAREZ JEFE DEL DEPTO DE PROYECTOS
 ING. EMMANUEL ROMERO TINAJERO SUPERVISION DE OBRA	





POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
GRUPO CONSTRUCTR ZAOC S.A. DE C.V.	ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO	
CARMEN DE HARO TOPETE	NESTOR IVAN PULIDO RODRIGUEZ	
RUBEN RUBIO ALMARAZ	YESICA YANITZIA RUBIO SORIA	
SIGNAY S.A. DE C.V.	LUIS ANGEL DE LA PAZ GUTIERREZ	
MAROL CONSTRUCCIONES	ING. PIERO MASCORRO OLMOS	
ING CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	ING CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	
HI-PRO ECOLOGICOS S.A. DE C.V.	ING. CARLA JAZMIN RUIZ PAULINO	
EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	ING. CRESCENCIO LIMON CABADA	
EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	
GILBERTO PARTIDA LOPEZ	JUAN FLETES R	
EMMANUEL R. GONZALEZ HERNANDEZ	EMMANUEL R. GONZALEZ HERNANDEZ	

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVARRIT
 Av Insurgentes 1060 Oriente, Colonia Centro C.P 63000 Tepic, Navarrit.
 311 213 52 18 | 311 213 55 32

5





JOSUE TAMEL GUEVARA RUIZ	JOSE MARTIN GONZALEZ ROBLES	
CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN	CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN	
FEC URBANIZACIONES MADERO S.A. DE C.V.	HECTOR MANUEL SALAZAR AGUILAR	
PTM/URBACA	JAIME VILCHIS	
PTM/URBACA	RIGOBERTO RAMOS ARELLANO	
VIDA CONSTRUYE S.A. DE C.V.	VICTOR ALFONSO PERALES VAZQUEZ	
GIRG GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V.	ING. RAUL IBARRA GARCIA	
RUBEN PEREZ MORA	ING. GERMAN SEVERO AGOSTO PADILLA	
KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULLO	KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULLO	
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SIC S.A. DE C.V.	SOCORRO SANTOS PEREZ	
ADSM	ALEJANDRO LOPEZ CASTRO	
ADSM	JORGE ALBERTO DE LA CRUZ CASTILLO	

Esta hoja forma parte integral del Acta de Aclaraciones de la Licitación 918020999-022-22-LP

Nota: Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.





No.	CONCEPTO No.	UNIDAD	CANTIDAD
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA TIPO ANULAR DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON INTERIOR LISO DE 36" Ø PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. CON UNIÓN ESPIGA-CAMPANA. CON DOS EMPAQUES DE MATERIAL ELASTOMÉRICO EN LA ESPIGA ANTI-ROLADO MONTADO DESDE FABRICA EN LA ESPIGA, LA CAMPANA DEBERÁ TENER TERMOFUSIONADA DOBLE BANDA CON FIBRA DE VIDRIO COMO ELEMENTO DE REFUERZO PARA MANTENER LA HERMETICIDAD Y CUMPLA CON LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 BAJO LA NMX-E-241-CNCP-2013 AVALADO POR EL CERTIFICADO OFICIAL VIGENTE INCLUYE: ACARREO AL SITIO DE LA OBRA, ALMACENAMIENTO Y PRUEBAS HASTA SU SATISFACTORIA INSTALACIÓN.	ML	1,181.04
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA TIPO ANULAR DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON INTERIOR LISO DE 42" Ø PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. CON UNIÓN ESPIGA-CAMPANA. CON DOS EMPAQUES DE MATERIAL ELASTOMÉRICO EN LA ESPIGA ANTI-ROLADO MONTADO DESDE FABRICA EN LA ESPIGA, LA CAMPANA DEBERÁ TENER TERMOFUSIONADA DOBLE BANDA DE MATERIAL COMPUESTO DE MATRIZ POLIMÉRICA REFORZADA UNIDIRECCIONALMENTE CON FIBRA DE VIDRIO COMO ELEMENTO DE REFUERZO PARA MANTENER LA HERMETICIDAD Y CUMPLA CON LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 BAJO LA NMX-E-241-CNCP-2013 AVALADO POR EL CERTIFICADO OFICIAL VIGENTE INCLUYE: ACARREO AL SITIO DE LA OBRA, ALMACENAMIENTO Y PRUEBAS HASTA SU SATISFACTORIA INSTALACIÓN.	ML	4,528.48
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA TIPO ANULAR DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON INTERIOR LISO DE 48" Ø PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. CON UNIÓN ESPIGA-CAMPANA. CON DOS EMPAQUES DE MATERIAL ELASTOMÉRICO EN LA ESPIGA ANTI-ROLADO MONTADO DESDE FABRICA EN LA ESPIGA, LA CAMPANA DEBERÁ TENER TERMOFUSIONADA DOBLE BANDA CON FIBRA DE VIDRIO COMO ELEMENTO DE REFUERZO PARA MANTENER LA HERMETICIDAD Y CUMPLA CON LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 BAJO LA NMX-E-241-CNCP-2013 AVALADO POR EL CERTIFICADO OFICIAL VIGENTE INCLUYE: ACARREO AL SITIO DE LA OBRA, ALMACENAMIENTO Y PRUEBAS HASTA SU SATISFACTORIA INSTALACIÓN.	ML	1,499.11
77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA TIPO ANULAR DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON INTERIOR LISO DE 36" Ø PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. CON UNIÓN ESPIGA-CAMPANA. CON DOS EMPAQUES DE MATERIAL ELASTOMÉRICO EN LA ESPIGA ANTI-ROLADO MONTADO DESDE FABRICA EN LA ESPIGA, LA CAMPANA DEBERÁ TENER TERMOFUSIONADA DOBLE BANDA CON FIBRA DE VIDRIO COMO ELEMENTO DE REFUERZO PARA MANTENER LA HERMETICIDAD Y CUMPLA CON LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 BAJO LA NMX-E-241-CNCP-2013 AVALADO POR EL CERTIFICADO OFICIAL VIGENTE INCLUYE: ACARREO AL SITIO DE LA OBRA, ALMACENAMIENTO Y PRUEBAS HASTA SU SATISFACTORIA INSTALACIÓN.	ML	31.09
90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA TIPO ANULAR DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON INTERIOR LISO DE 36" Ø PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. CON UNIÓN ESPIGA-CAMPANA. CON DOS EMPAQUES DE MATERIAL ELASTOMÉRICO EN LA ESPIGA ANTI-ROLADO MONTADO DESDE FABRICA EN LA ESPIGA, LA CAMPANA DEBERÁ TENER TERMOFUSIONADA DOBLE BANDA DE MATERIAL COMPUESTO DE MATRIZ POLIMÉRICA REFORZADA UNIDIRECCIONALMENTE CON FIBRA DE VIDRIO COMO ELEMENTO DE REFUERZO PARA MANTENER LA HERMETICIDAD Y CUMPLA CON LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 BAJO LA NMX-E-241-CNCP-2013 AVALADO POR EL CERTIFICADO OFICIAL VIGENTE INCLUYE: ACARREO AL SITIO DE LA OBRA, ALMACENAMIENTO Y PRUEBAS HASTA SU SATISFACTORIA INSTALACIÓN.	ML	21

N

A

A



No.	CONCEPTO No.	UNIDAD	CANTIDAD
108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA TIPO ANULAR DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON INTERIOR LISO DE 36" Ø PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. CON UNIÓN ESPIGA-CAMPANA. CON DOS EMPAQUES DE MATERIAL ELASTOMÉRICO EN LA ESPIGA ANTI-ROLADO MONTADO DESDE FABRICA EN LA ESPIGA. LA CAMPANA DEBERÁ TENER TERMOFUSIONADA DOBLE BANDA DE MATERIAL COMPUESTO DE MATRIZ POLIMÉRICA REFORZADA UNIDIRECCIONALMENTE CON FIBRA DE VIDRIO COMO ELEMENTO DE REFUERZO PARA MANTENER LA HERMETICIDAD Y CUMPLA CON LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 BAJO LA NMX-E-241-CNCP-2013 AVALADO POR EL CERTIFICADO OFICIAL VIGENTE INCLUYE: ACARREO AL SITIO DE LA OBRA, ALMACENAMIENTO Y PRUEBAS HASTA SU SATISFACTORIA INSTALACIÓN.	ML	20.5
126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA TIPO ANULAR DE DOBLE PARED (TIPOS O B) CON INTERIOR LISO DE 36" Ø PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. CON UNIÓN ESPIGA-CAMPANA. CON DOS EMPAQUES DE MATERIAL ELASTOMÉRICO EN LA ESPIGA ANTI-ROLADO MONTADO DESDE FABRICA EN LA ESPIGA. LA CAMPANA DEBERÁ TENER TERMOFUSIONADA DOBLE BANDA DE MATERIAL COMPUESTO DE MATRIZ POLIMÉRICA REFORZADA UNIDIRECCIONALMENTE CON FIBRA DE VIDRIO COMO ELEMENTO DE REFUERZO PARA MANTENER LA HERMETICIDAD Y CUMPLA CON LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 BAJO LA NMX-E-241-CNCP-2013 AVALADO POR EL CERTIFICADO OFICIAL VIGENTE INCLUYE: ACARREO AL SITIO DE LA OBRA, ALMACENAMIENTO Y PRUEBAS HASTA SU SATISFACTORIA INSTALACIÓN.	ML	36
136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA TIPO ANULAR DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON INTERIOR LISO DE 42" Ø PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. CON UNIÓN ESPIGA-CAMPANA. CON DOS EMPAQUES DE MATERIAL ELASTOMÉRICO EN LA ESPIGA ANTI-ROLADO MONTADO DESDE FABRICA EN LA ESPIGA. LA CAMPANA DEBERÁ TENER TERMOFUSIONADA DOBLE BANDA DE MATERIAL COMPUESTO DE MATRIZ POLIMÉRICA REFORZADA UNIDIRECCIONALMENTE CON FIBRA DE VIDRIO COMO ELEMENTO DE REFUERZO PARA MANTENER LA HERMETICIDAD Y CUMPLA CON LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 BAJO LA NMX-E-241-CNCP-2013 AVALADO POR EL CERTIFICADO OFICIAL VIGENTE INCLUYE: ACARREO AL SITIO DE LA OBRA, ALMACENAMIENTO Y PRUEBAS HASTA SU SATISFACTORIA INSTALACIÓN.	ML	124.28

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature at the top left and several smaller ones below it.]



[Volver a la Lista](#)

[Publicación DOF](#) [Duplicar Procedimiento](#) [Modificar fecha de apertura](#)

Procedimiento : 1120875 - REHAB. Y MODERNIZACIÓN DEL COLECTOR SANIT. COLOSIO EN LA CAB. MPAL. DE TEPIC, NAVARIT

Vigente

Expediente:2540301 - REHAB. Y MODERNIZACIÓN DEL COLECTOR SANIT. COLOSIO EN LA CAB. MPAL. DE TEPIC, NAVARIT
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 01/12/2022 12:00:00

- Administración del Procedimiento
- Monitoreo de Licitantes
- Grupo de Evaluación
- Fallo
- Discusiones
- Mensajes Unidad Compradora / Licitantes
- Crear Mensaje
- Mensajes Recibidos
- Mensajes Enviados
- Borrador de Mensajes
- Mensajes Adjuntados

Mensajes Recibidos

Introduzca Filtro (escriba para iniciar)

- Crear Elemento
- Exportar Lista en Exce
- Lista de Mensajes
- Imprimir

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink covering the bottom half of the page.]



HI-PRO Ecológicos S.A. de C.V.



24 de noviembre de 2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAVARIT
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. 918020999-022-22
TEPIC, NAVARIT

“REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO COLOSIÓ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC,
NAVARIT.”

PREGUNTAS – JUNTA DE ACLARACIONES

No.	REFERENCIA DOCUMENTO	PREGUNTA DEL LICITANTE	RESPUESTA
1	Documentación adicional	Se le solicita a la convocante de la manera más atenta, proporcione los formatos de la documentación adicional o de lo contrario indique que es de forma libre.	
2	Documentación adicional VIII. Copia certificada del Acta Constitutiva de la empresa	Entendemos que puede ser una copia simple del Acta Constitutiva debidamente certificada, misma que se llevara en original para cotejo. ¿Es correcta nuestra apreciación?	
3	Documentación adicional XI. Carta Original de Línea de Afianzamiento	En este punto, ¿se puede integrar una carta bancaria de línea de crédito con monto superior al monto de la presente convocatoria?	
4	Anexo Económico Federal AE2 TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL	¿Las cuotas se deberán considerar Obrero-Patronal o solo Patrón?	
5	Anexo Económico Federal AE8 CARGOS ADICIONALES	¿Se deberá considerar el impuesto sobre nómina como cargo adicional?	
6	General	Favor de indicar en que horarios se podrán ejecutar los trabajos y si existen algunos con horario especial con el caso de los entronques	

Atentamente

C. JORGE ARMANDO MENDOZA RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
HI-PRO ECOLÓGICOS, S.A. De C.V.

AV. AZCAPOTZALCO LA VILLA No. 1189, COL. SAN BARTOLO ATEPEHUACAN, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO. C.P. 07730
TELS: (55) 5368 1344 CON 6 LINEAS. www.hipro.com.mx e-mail: contacto@hipro.com.mx
Página 1 de 1

SIGNAY, S.A. DE C.V.

CALLE DURANGO No. 328 NORTE CENTRO C.P. 63000 TEL. 311 217 0436 TEPIC, NAYARIT.
EMAIL: ICSICNAY@HOTMAIL.COM

Tepic, Nayarit; a 24 de noviembre de 2022.

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO
Directora General de la CEA
Presente

Me refiero a la Licitación pública nacional **No. 918020999-022-22**, con número de convocatoria **No. MAY-CEA-LPN-003/2022** de fecha **22 de noviembre de 2022**, para la realización de los trabajos de: **REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO COLOSO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT.**

Sobre el particular, manifiesto bajo protesta de decir verdad, nuestro interés en participar y que el representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contiene los datos siguientes:

Registro Federal de Contribuyentes: SIC 980714 I42	Denominación o Razón Social SIGNAY S.A. DE C.V.
Domicilio:- Calle y número Durango No. 328 Nte. Colonia Col. Centro Código Postal 63000 Teléfonos: (311) 217-04-36 Correo electrónico: icsicnay@hotmail.com	Delegación o Municipio Tepic Entidad Federativa Nayarit Fax
No de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: 13,626	Fecha 14 de Julio de 1998
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: Lic. Jorge Arturo Parra Carrillo, Notario Público No. 15 de la ciudad de Tepic, Nayarit.	
Lugar, fecha, número de Registro Público de Comercio No. 690352; en la ciudad de Tepic, Nayarit; con fecha 16 de Julio de 1998	
Relación de accionistas:- Apellido Paterno: Sifuentes Sifuentes	Apellido Materno: Navarro Gascón Retana
Nombre(s) Antonio Rafael Alejandro Luis Alejandro	
Descripción del Objeto social: Contratista de obras de ingeniería y arquitectura en general. Compra venta y transporte de material pétreo destinados para la construcción, compra venta y arrendamiento de todo tipo de maquinaria y equipo para la construcción. Reformas al acta constitutiva: Protocolización del acta de asamblea general extraordinaria. Con Escritura Pública No. 4,137, de fecha 29 de Julio del 2008. Acreditado por el Lic. Ramón Toris Arias, Notario Público No. 18 de la ciudad de Tepic, Nayarit. Con Registro Público de Comercio No. 3733 *1, de fecha 31 de Julio de 2008, en Tepic, Nayarit.	

R.F.C. SIC980714I42

SIGNAY, S.A. DE C.V.

CALLE DURANGO No. 328 NORTE CENTRO C.P. 63000 TEL. 311 217 0436 TEPIC, NAYARIT.
EMAIL: ICSIGNAY@HOTMAIL.COM

Nombre del apoderado o representante:

L.C. Ludmilla Sac Nite Corona Medina

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades -

Escritura pública número:

8,197

Fecha:

30 de Junio 2016

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

Lic. Jesús Toris Lora, Notario Público No. 18 de la ciudad de Tepic, Nayarit.

Con Registro Público de Comercio:

No. 3733, de fecha 14 de septiembre de 2017, en Tepic, Nayarit.

Con respecto a la licitación, hacemos las siguientes preguntas:

- 1.- Solicitamos los planos del proyecto para poder hacer el análisis para presentar nuestra propuesta.

Sin más por el momento quedo de usted a su apreciable consideración.

A t e n t a m e n t e


L.C. Ludmilla Sac-Nite Corona Medina

Apoderada Legal