Acta de Junta de Aclaraciones

Siendo las **12:00** Hrs. del día **28 de Noviembre de 2022**; en la Sala de Juntas que ocupa la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, en la ciudad de Tepic, Nayarit; se reunieron las personas cuyo nombre y cargo se enlistan y su firma aparece al margen y al calce de la presente, con la finalidad de hacer aclaraciones pertinentes a los documentos a la Convocatoria de Licitación, motivo del concurso **No. 918020999-023-22-LP**, relativo a la obra:

"REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO "EL PUNTO" 2da. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT."

Aclaración sobre las Bases que se entregan a los Licitantes:

- Se informa que la página de Compranet ha estado fallando, por lo que se les informa que de llegar a darse el caso, la Comisión continuara con el proceso de licitación en forma convencional hasta que la página de Compranet este otra vez en funcionamiento.

- Se les Notifica a los Licitantes que el procedimiento de licitación es en formato Presencial, por lo que no se admitirá la entrega en forma electrónica o mixta de las propuestas. También se les notifica que de acuerdo al artículo 60 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, no se permitirá el acceso después de la hora señalada para la entrega de las propuestas.

- Se les informa a los Licitantes que las fechas de los eventos correspondientes a esta Licitación (Presentación de las Propuestas, Fallo, Firma de Contrato, etc.) NO tienen cambios, por lo que deberán de sujetarse a lo solicitado en las Bases de Licitación. Así mismo se informa que para todos los eventos, los horarios son en tiempo local, hora del pacifico.

- A excepción del Catálogo de Conceptos, todos los demás documentos, el licitante podrá presentarlos en formato propio de computadora de acuerdo a los formatos o ejemplo guía; los cuales serán utilizados únicamente como tal, apegándose al cumplimiento de la información solicitada en las Bases de

Licitación. (EL FORMATO DE CATALOGO DE CONCEPTOS NO SE DEBE MODIFICAR, DEBE SER EL QUE ENTREGO LA COMISION, IMPRESO EN TAMAÑO OFICIO). La omisión a este punto será motivo de descalificación.

- Deberá relacionar todos los equipos y maquinaria que se requieran y estos deben ser los adecuados al tipo de obra.
- Deberá de anexar las Bases de Licitación, Especificaciones de obra, anexos, modelo de contrato y Términos de Referencia, debidamente firmados de conocimiento.
- Deberá contemplar como parte de los gastos de Indirectos de obra el suministro y colocación de **1 (Uno)** letrero alusivo a la misma de 2.50 x1.80 M a base de lona impresa rotulada, con patas a base de PTR de 2 x 2 blanco y marco de PTR de 1 ½" para colocarse a 2 M de altura, los rotulados en base a los datos que proporciona la Comisión.
- Deberá incluir en los gastos de Indirectos el equipo de protección para los trabajadores de acuerdo a las actividades a realizar en base a las Normas de seguridad e higiene.
- Al licitante que se le adjudique la obra, se le informa que la **AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT (ASEN)**, en el ámbito de su competencia, solicitara entre otras cosas, la comprobación de los gastos indirectos que considere en su análisis respectivo, por lo que se le notifica para que tome las consideraciones necesarias.
- Deberá aplicar un tabulador de salarios reales vigentes en la zona que garanticen la suficiencia de trabajadores en la misma, asimismo deberá anexar copia del tabulador de CTM, CROC, etc., en el Documento AE-2.
- El Proceso Constructivo de la obra deberá las Especificaciones de Construcción de la CONAGUA.
- Se informa que se realizó una modificación a la convocatoria con respecto al punto 1.4.1 lugar de reunión a la Visita de Obra que decía 24 de Noviembre de 2022 a las 8:00 Hrs y debe decir 28 de Noviembre de 2022 a las 8:00 Hrs.

Maria G. Ortegos M.

- Atendiendo las medidas Sanitarias de prevención de Covid–19, en el tránsito a la nueva normalidad, deberán de considerar en obra las siguientes recomendaciones las cuales son enunciativas más no limitativas:

Contar con gel base alcohol al 70%, o agua y jabón con sistema de drenado.

Reforzar medidas generales en el uso de herramientas y maquinaria compartidas, baños, dispensaros de agua y bodegas.

Indicar a sus Trabajadores que quien tenga síntomas relacionados con el Covid-19, no presentarse a laborar.

- Que en todos los documentos de esta Licitación donde se solicite el nombre del titular de esta comisión, deberán de manifestar el siguiente:
Ing. Fernando Camberos Guerrero, con el cargo de Director General de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado.

La fecha, hora y lugar de la presentación de la propuesta es el indicado en las Bases de Licitación, que es el día **05 de Diciembre de 2022**, a las **12:00Hrs.**, hora local, en la sala de juntas de esta Comisión, en Av. Insurgentes # 1060 Oriente Col. Centro C.P. 63000, en Tepic, Nayarit.

PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES:

EMPRESA: DIANA LAURA GONZALEZ QUINTANA

PRESENTA ESCRITO CON PREGUNTAS, MISMA QUE SE ANEXAN A ESTA ACTA, Y LAS RESPUESTAS SON LAS SIGUIENTES:

1. RESPUESTA A LA PREGUNTA 1: NO SE VA A REPONER LA CONVOCATORIA Y QUE SE VA A APLICAR EL ARTICULO 31 FRACCION VII
2. RESPUESTA A LA PREGUNTA 2: RESPUESTA: **A)** LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO **B)** DIRECCION DE PLANEACION **C)** LA JEFATURA DE COORDINACION Y VINCULACION ADMINISTRATIVA **D)** EL DEPARTAMENTO DE SUPERVICION DE OBRA

Manuel E. Cabreros M.

3. RESPUESTA A LA PREGUNTA 3:DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA NOS ESTAMOS BANSANDO AL ARTICULO... QUE ES DE MANERA PRESENCIAL.

EMPRESA GRUPO C&S SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A DE C.V.

1. BAJO QUE NORMA SE REALIZARAN LOS TRABAJOS EN GENERAL
   RESPUESTA: NOM-01-**SEMARNAT-2021.**

EMPRESA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES JUAKER S.A. DE C.V.

1. CUAL ES LA DBO
   RESPUESTA: **250 mg/L**
2. CUAL ES EL DQO
   RESPUESTA: 400 **mg/L**
3. SE VA A UTILIZAR ALGUN SISTEMA DE PULIDO
   RESPUESTA: **NO**
4. SE PUEDE CAMBIAR LOS DIFUSORES

RESPUESTA: **SI SE PUEDE CAMBIAR A DIFUSORES DE 3 PULGADAS MODELO SSI AFT-S31000 O**

EMPRESA INNOVACIONES DE TECNOLOGIAS APLICADAS

1. DE LOS DOCUMENTOS ADICIONES XIV Y XV SON CORRECTOS

RESPUESTA. **EN LA PARTE DE DOCUMENTOS ADICIONALES PUNTO XIV Y XV NO APLICA PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA**

Se levanta la presente para los fines legales a los que haya lugar el día **28 de Noviembre de 2022**, haciendo constar la asistencia de los abajo firmantes.

POR LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT:

Manuel E. Gutiérrez M.

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO DIRECTOR GENERAL	**ING. JORGE ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ** DIRECTOR DE PLANEACION
ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ JEFE DPTO. DE COORDINACION Y VINC. ADMINISTRATIVA	**ING. GERARDO LEYVA ALVAREZ** JEFE DEL DEPTO DE PROYECTOS

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	ARQ. SALVADOR ORTIZ GONZALEZ	
CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN	ING CRISTIAN R. GONZALEZ R.	
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES JUAKER	ING RICARDO FONCINO TOSCANO	
JOSE ROBERTO CASTAÑEDA SANCHEZ	ING JOSE ROBERTO CASTAÑEDA S.	
INNOVACIONES TECNOLOGICAS APLICADAS EN MEDIO AMBIENTE	ARQ. EMILIO LEDUC	
EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A DE C.V.	EFREN GUADALUPE PEREZ CORTES	
GIRG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V	ING RAUL IBARRA GARCIA	

EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	MANUEL ONTIVEROS M.	Manuel L. Ontiveros M.
CAYCOVA S.A DE C.V.	ARQ EDWIN IVAN CAMBERO R.	
INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING SANTIAGO LUNA CLIMACO	
GRUPO C & S SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA	ARQ. JOSE ANTONIO CARRILLO HERNANDEZ	
PIERO MASCORRO OLMOS	ING. CARLOS HERNANDEZ	
TERRAGUZA CONSTRUYE S.A. DE C.V.	LIC. VERONICA GEORGINA TOLEDO PALOMERA	

Esta hoja forma parte integral del Acta de Aclaraciones de la Licitación 918020999-023-22-LP

Nota: Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

23-22

DLVQ

DIANA LAURA VELÁZQUEZ QUINTANA
CONSTRUCTOR

ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE INTERES Y PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO
DIRECTOR GENERAL
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

sábado, 26 de noviembre de 2022

Me refiero al aviso de convocatoria a plazo , publicado en CompraNet el día 24 de noviembre de 2022, mediante la cual, convoca a participar en el procedimiento de contratación No. LO-918020999-E24-2022, relativa a los trabajos de: Se contempla la rehabilitación de Planta de Aguas Residuales de 800 LPS con Tren de Tratamiento de tipo filtros precoladores, Rehabilitando un tren de tratamiento de 250 LPS.. Sobre el particular, quien suscribe C. Diana Laura Velazquez Quintana, por mi propio derecho, manifiesto mi interés de participar en la licitación y además, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para comprometerme por mí mismo y que los datos aquí presentados son ciertos. Además, por este medio entrego los datos solicitados en la Ley y su Reglamento.

DATOS GENERALES DEL INTERESADO (LICITANTE)	
Registro Federal de Contribuyentes:	**VEQD9507059S8**
Nombre:	**Diana Laura Velázquez Quintana**
Domicilio:	**Calle Úrsulo Galván No. 17, Col. Presidentes Ejidales 2a. Sección, C.P. 04470, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.**
Correo electrónico:	**divq2020@gmail.com**
Apoderado o representante:	**No tiene**

PROTESTO LO NECESARIO

DIANA LAURA VELÁZQUEZ QUINTANA

Manuel G. Ontiveros M.

PREGUNTAS O SOLICITUD DE ACLARACIONES

1	**CONVOCATORIA** **OBJETO:** Art. 31 Fracc. VIII	Respetuosamente pido a la convocante reponga la convocatoria, publique la totalidad de la información establecida en el artículo 31 de la Ley y 34 de su reglamento, así mismo, adecúe las Bases de Licitación a las disposiciones jurídicas aplicables.
2	**CONVOCATORIA** **DISPOSICIONES GENERALES** **JUNTA DE ACLARACIONES**	Pido a la convocante me indique con toda precisión; **a).** ¿Cual es el Área Requiriente de los trabajos por parte de la convocante?, **b).** ¿Cual es el Área Técnica de la convocante?, **c).** ¿cual es el Área responsable de la contratación por parte de la convocante que está facultada para realizar el procedimiento de contratación?, **d).** ¿Cual es el Área responsable por parte de la convocante para la ejecución de los trabajos y que está facultada para llevar la administración, control y seguimiento de los trabajos hasta la conclusión definitiva
3	**CONVOCATORIA** **4.1 ENTREGA DE PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.**	Respetuosamente informo a la convocante que mi representada optará por el envío de su proposición a través de CompraNet, misma que ya se encuentra en proceso de integración, por lo cual, solicito se tomen las mediadas necesarias a fin de que no se limite a mi representada su derecho a la utilización de dicho medio, toda vez que no se observa que se cuente con la debida configuración en dicha Plataforma para recibir todos los documentados solicitados.

Manuel G. Ontiveros M.

Volver a la Lista | Publicación DOF | Duplicar Procedimiento | Modificar fecha de apertura

Procedimiento : 1120935 - REHAB.DE PLANTA DE TRATAMIENTO "EL PUNTO" 2da. ETAPA EN CAB. MPAL.DE TEPIC, NAYARIT.

Vigente

Expediente:**2541027**- REHAB.DE PLANTA DE TRATAMIENTO "EL PUNTO" 2da. ETAPA EN CAB. MPAL.DE TEPIC, NAYARIT.

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 05/12/2022 12:00:00

Administración del Procedimiento | **Monitoreo de Licitantes** | **Grupo de Evaluación** | **Fallo** | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje | Mensajes Recibidos | Mensajes Enviados | Borrador de Mensajes | Mensajes Adjuntados

Mensajes Recibidos

Regresar | Responder | Reenviar | Imprim

Mensajes (Aclaraciones al procedimiento)

Fecha
27/11/2022 02:19

Enviado por
DIANA LAURA VELAZQUEZ QUINTANA

Asunto
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE PARTICIPACIÓN Y PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES

Mensaje
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE PARTICIPACIÓN Y PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES

Mensaje a Todos (invitados y por invitar)
No

Anexos

Anexo

	Nombre del archivo	Descripción del archivo	Comentarios
1	2541027 LO-918020999-E24-2022 JA.pdf (113 KB)	MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE PARTICIPACIÓ...	MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE PARTICIPACIÓ...

Anexos: **1**